



VINÇOTTE vzw
 Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olleslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: 30729529
 N 398308
 Resi code: 11

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
 Jan Olleslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
 Tel: +32 2 674 57 11
 Tel: +32 3 221 86 11
 Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
 brussels@vincotte.be
 antwerpen@vincotte.be
 gembloux@vincotte.be



VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk : **Installatie :** **Eigenaar / Uitbater / Beheerder :**

Naam, voornaam : Naam, voornaam : BOUW APPERT
 Adres : Wammesstraat 11
 Ident. Kaart nr. : Post nr. + Stad : 8800 Boeslare
 BTW nr.: BE Tel. :

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI") 0

Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)
 Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)
 Controlebezoek (6.5.)
 Controlebezoek verzwaren aansluiting oude installatie (8.4.1.)
 Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)
 Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)

Wooneenheid Vóór 1/10/1981
 Werkeenheid Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
 Werfinstallatie Vanaf 1/06/2020

Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel
 Technische lokalen van een residentieel geheel
 Gedecentraliseerde productie-installatie
 Andere installatie:

Afwijkingen Deel 8: Toegepast Niet toegepast

Algemene gegevens elektrische installatie : Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum

Gegevens verdeler
 Naam verd.: EAN EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: 64480393 meterstand dag : 332050 nacht :
 Bescherming aansluiting (A) : 20 25 32 40 50 63 80 100
 kWh excl. nacht meter :

Gegevens installatie
 Ontworpen voor U_N : mono 230 V 3x230 V 3N400 V
 Type aardelektrode :
 Maximale nominale stroom (A) : 20 25 32 40 50 63 80 100
 aardingslus pen / baar
 Voedingsleiding hoofdbord : 3 X 10 mm² - Type : KVB
 Aardverbindingssyst.: TT

Beschrijving installatie
 Zie bijlage(n)
 Algemene differentieelstroominrichting : 80 A / 300 mA Aantal borden : 3 Aantal eindstroombanen : 38+1
11 + 5 ten
5

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Verplaatsb. materieel Vast materieel I-/doorsnede Schema's

Aardingsweerstand : 15,0 Ω Algemeen isolatieniveau : 20,5 MΩ Controle foutlus Continuïteit (equipot., PE) Test diff.

Alg. diff. : was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden Schema's en plannen getekend: Ja / Nee

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken Nieuwe installatie <input type="checkbox"/> Nihil	
Vastgestelde inbreuken Bestaande installatie <input type="checkbox"/> Nihil	<u>Geen inbreuken vastgesteld</u>
Opmerkingen <input type="checkbox"/> Nihil	<u>Private delen maken geen deel uit van deze controle</u> <u>De PV installatie maakt geen deel uit van deze controle</u>

Besluit :

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
 De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór 18-6-2026
 door hetzelfde erkend organisme (*).

Voor de directeur generaal : Handtekening

Agent beheerder : Belaert Sidin Agent nr. 3901 Datum 18.6.2021

Naam :
 Bijlage(n) : Situatieplan(nen) : 6 Ééndraadschema('s) : 6

* Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
 De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
 De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle.
 De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische